



Zamość, dnia 2016-01-26

REFERENCJE

Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. w Zamościu informuje, iż w okresie od maja do lipca 2015r. Zakład Zabezpieczeń Przeciwożarowych „STANPOŻ” Grzegorz Staniak z siedzibą w miejscowości Szerokie 56N, 20-050 Lublin, był wykonawcą prac w zakresie dostosowania budynku Nr 1 „Oddziału Chirurgii” i budynku Nr 5 „Oddziału Pediatrii” w Zamojskim Szpitalu Niepublicznym Sp. z o. o. przy ul. Peowiaków 1 w Zamościu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych zgodnie z dokumentacją techniczną, warunkami przetargu i z umową z dnia 29.04.2015r.

Stwierdzono wykonanie następujących prac:

A. Budynek Nr 1 „Oddział Chirurgii”:

1. Wykonano grawitacyjny system oddymiania w klatkach schodowych w oparciu o urządzenia firmy D+H Polska;
2. W klatce schodowej nr 2 wykonano dostawę i montaż aluminiowego, certyfikowanego okna oddymiającego produkcji ARGO Sp. z o. o. w systemie Sapa Building System Poland (Avantis 75);
3. Wykonano dostawę i montaż 13 szt. drzwi aluminiowych produkcji EUROAL Sp. z o. o. w systemie Aluprof S. A. MB-78EI i w klasie odporności ogniowej EI 30;
4. Wykonano dostawę i montaż 1 szt. wewnętrznych, prawych, dwuskrzydłowych drzwi aluminiowych z naświetlem D1 produkcji EUROAL Sp. z o. o. w systemie Aluprof S. A. MB-60;
5. Wykonano dostawę i montaż 1 szt. aluminiowego okna technicznego OPI produkcji EUROAL Sp. z o. o. w systemie Aluprof S. A. MB-78EI, w klasie odporności ogniowej EI 30;
6. Wykonano dostawę i montaż 3 szt. drzwi stalowych, jednoskrzydłowych, przeciwpożarowych Classic EI 30, firmy Padilla Polska Sp. z o.o.,
7. Wykonano przebudowę zewnętrznej nawierzchni przed wejściem do klatki schodowej nr 2 poprzez wykonanie nowego chodnika z kostki betonowej wraz z balustradą
8. Na parterze klatki schodowej nr 2 wykonano ściankę z płyt gipsowo – kartonowych w klasie odporności ogniowej EI 60 w systemie Rigips 3.50.212.;
9. Wykonano dostawę i montaż 9 szt. opraw oświetlenia awaryjnego FIBRA III 2x18W oraz 11 szt. FIBRA III 2x36W EVG PC produkcji PXF Lighting na źródła światła T8, o stopniu szczelności IP66;
10. Wykonano dostawę i montaż 21 szt. opraw oświetlenia ewakuacyjnego Helios IP65 18W 3h SE AT produkcji P.P.H.U. AWEX Rafał Stanuch.

B. Budynek Nr 5 „Oddział Pediatrii”:

1. Wykonano grawitacyjny system oddymiania w klatkach schodowych w oparciu o urządzenia firmy D+H Polska;
2. W klatkach schodowych nr 1 i nr 2 wykonano dostawę i montaż okna PCV do napowietrzania
3. W klatkach schodowych nr 1 i nr 2 wykonano dostawę i montaż aluminiowego, certyfikowanego okna oddymiającego produkcji ARGO Sp. z o. o. o, w systemie Sapa Building System Poland (Avantis 75);

4. Wykonano dostawę i montaż 2 szt. drzwi aluminiowych produkcji EUROAL Sp. z o. o. w systemie Aluprof S. A. MB-60;
5. Wykonano dostawę i montaż 5 szt. drzwi aluminiowych produkcji EUROAL Sp. z o. o. w systemie Aluprof S. A. MB-78EI, w klasie odporności ogniowej EI 30;
6. Wykonano dostawę i montaż 3 szt. aluminiowych witryn wewnętrznych DP, produkcji EUROAL Sp. z o. o. w systemie Aluprof S. A. MB-78EI, w klasie odporności ogniowej EI 30;
7. Wykonano dostawę i montaż 2 szt. drzwi stalowych przeciwpożarowych Classic EI 30, firmy Padilla Polska Sp. z o.o.;
8. Wykonano dostawę i montaż 11 szt. opraw oświetlenia awaryjnego FIBRA III 2x18W oraz 12 szt. FIBRA III 2x36W EVG PC produkcji PXF Lighting na źródła światła T8, o stopniu szczelności IP66;
9. Wykonano dostawę i montaż 11 szt. opraw oświetlenia ewakuacyjnego Helios IP65 18W 3h SE AT produkcji P.P.H.U. AWEX Rafał Stanuch.

Wykonano dokumentację powykonawczą uwzględniającą zamienne rozwiązania projektowe zaproponowane przez Wykonawcę.

ŁACZNA WARTOŚĆ PRAC: 395 349,44 złotych

Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. w Zamościu, stwierdza, że firma Zakład Zabezpieczeń Przeciwożarowych „STANPOŻ” Grzegorz Staniak wykonała powierzone zadania bez zastrzeżeń, terminowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną, wykazując się wiedzą, rzetelnością, doświadczeniem, potencjałem oraz znajomością alternatywnych technologii i rozwiązań prawnych. Rekomendujemy firmę Zakład Zabezpieczeń Przeciwożarowych „STANPOŻ” Grzegorz Staniak jako profesjonalnego wykonawcę zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.
PREZES
mgr inż. Mariusz Paszko