



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie

Działdowo, dnia 21 grudnia 2016

POŚWIADCZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie przy ul. Leśnej 1, NIP: 571-14-58-598 informuje, iż w okresie od października do grudnia 2016 r. Zakład Zabezpieczeń Przeciwpożarowych „STANPOŻ” Grzegorz Staniak z siedzibą w miejscowości Szerokie 56N, 20-050 Lublin, był wykonawcą robót montażowych i instalacyjnych w budynku szpitala.

Stwierdzamy wykonanie następujących prac:

1. Wykonano grawitacyjny system oddymiania w 3 klatkach schodowych w oparciu o klapy oddymiające (K1 i K3) oraz certyfikowane okno oddymiające (K4).
2. W celu wykonania otworu pod klapy i okno oddymiające wykonano montaż belek wzmacniających stropy w klatkach K1 i K3 z profili HEB 140 oraz w klatce K4 z profila HEA 160 z zamocowaniem na kotwy chemiczne.
3. Wykonano dostawę i montaż 6 szt. okien aluminiowych O2 w systemie Aluprof S. A. MB-78EI, w klasie odporności ogniowej EI 60, wyposażonych w samozamykacze GEZE.
4. Wykonano dostawę i montaż 2 szt. wewnętrznych, prawych, dymoszczelnych, dwuskrzydłowych drzwi aluminiowych w systemie Aluprof S. A. MB-78EI, w klasie odporności ogniowej EIS 60.
5. Wykonano dostawę i montaż 19 szt. wewnętrznych, jednoskrzydłowych drzwi aluminiowych w systemie Aluprof S. A. MB-60E, w klasie odporności ogniowej EI 30.
6. Wykonano dostawę i montaż 1 szt. wewnętrznych, lewych, jednoskrzydłowych drzwi aluminiowych w systemie Aluprof S. A. MB-78EI, w klasie odporności ogniowej EI 60.
7. Wykonano dostawę i montaż 3 szt. zewnętrznych, jednoskrzydłowych drzwi aluminiowych w systemie Aluprof S. A. MB-70.
8. Wykonano dostawę i montaż 2 szt. drzwi stalowych przeciwpożarowych Classic EI 30, firmy Padilla Polska Sp. z o.o.
9. Aluminiowe drzwi wewnętrzne osadzono w nowo wykonanych ścianach wydzielenia pożarowego w systemach Rigips 3.40.02 – w klasie odporności ogniowej EI 60 i w systemie Rigips 3.40.05 – w klasie odporności ogniowej EI 120.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie

10. Na ścianie wydzielającej klatkę schodową K4 na V piętrze wykonano wymianę hydrantu na hydrant wewnętrzny DN25 z węzłem półsztywnym o długości 30m HW-25N/W-30 Slim Green produkcji PPPH GRAS.
11. Wykonano zabezpieczenie przepustów w elementach oddzielenia przeciwpożarowego w klasie odporności ogniowej EI 120 z wykorzystaniem masy ogniochronnej PROMASTOP® Coating i wełny mineralnej DACHROCK MAX gr. 50 mm gęstości min. 155 kg/m³.
12. Wykonano prace wykończeniowe w remontowanych klatkach schodowych budynku szpitala.

Wartość prac: 338 250,00 zł

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie z siedzibą w przy ulicy Leśnej 1, stwierdza, że firma Zakład Zabezpieczeń Przeciwpożarowych „STANPOŻ” Grzegorz Staniak wykonała powierzone zadania bez zastrzeżeń, terminowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami wykazując się wiedzą, rzetelnością, doświadczeniem, potencjałem oraz znajomością alternatywnych technologii i rozwiązań prawnych.

Rekomendujemy firmę Zakład Zabezpieczeń Przeciwpożarowych „STANPOŻ” Grzegorz Staniak jako profesjonalnego wykonawcę zabezpieczeń przeciwpożarowych.

**Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej**
w Działdowie
ul. Leśna 1, 13-200 Działdowo
NIP 571-14-58-598, Regon 000310172

Z-ca Dyrektora
ds. Techniczno-Administracyjnych
SZOZ w Działdowie
mgr inż. Grzegorz Żurawski